



FIRE ALARM SYSTEMS

MANUAL CALL POIN



شرکت مهندسی صبا تام صنعت

WWW.SABATAM.COM



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI
 REFERENCE NUMBER OF LICENCE 003297-TSE-15/01

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
 DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 29.02.2016

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
 LICENCE VALID UNTIL 28.02.2018

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
 NAME OF THE LICENCE HOLDER NA-DE ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
 ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TUŞE SOKAK NO:8 M1
 -8 ÖZEL PARSEL TUZLA İSTANBUL/TÜRKİYE
 UNIPOS LTD.

ÜRETİM YERİ ADI
 NAME OF THE MANUFACTURING PLACE 47,SAN STEFANO STR Pleven / BULGARİSTAN

ÜRETİM YERİ ADRESİ
 ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
 INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
 REGISTERED TRADE MARK NA-DE

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
 RELATED TURKISH STANDARD TS EN 54-2/AC / Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 2:
 Kontrol ve gösterge tertibatı / 03.04.2007 - TS EN 54-2 / Yangın Algılama ve Yangın Alarm Sistemleri
 Bölüm 2: Kontrol ve Gösterge Tertibatı / 01.12.1998 - TS EN 54-4 / Yangın
 algılama ve yangın alarm sistemleri -
 Bölüm 4: Güç besleme teçhizatı / 19.06.2007 - TS EN 54-4/A1 / Yangın
 algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 4: Güç besleme teçhizatı /
 19.06.2007 - TS EN 54-4/A2 / Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri
 Bölüm 4: Güç besleme teçhizatı / 19.06.2007 - TS EN 12094-1 / Sabit
 yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için
 bileşenler - Bölüm 1: Elektrikli otomatik kontrol ve geciktirme cihazları için

09/03/2017

GÜRSEL ERATAK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ
 MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
 *Bu belge hiç bir suretle tahfif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kâzını ve sâltını yapılamaz.
 *TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
 *TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
 e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=zddjwvyj> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



1 / 2

SABA TAM
 SANAT

شرکت مندی صبا تام صفت

WWW.SABATAM.COM

۲۲۸۵۵۸۱۸



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (003297-TSE-15/01 nolu belge devamı) : NA-DE ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 54-2/AC / Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri -
 Bölüm 2: Kontrol ve gösterge tertibatı / 03.04.2007 – TS EN 54-2 / Yangın Algılama ve Yangın Alarm Sistemleri Bölüm 2: Kontrol ve Gösterge Tertibatı /
 01.12.1998 – TS EN 54-4 / Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri –
 Bölüm 4: Güç besleme teçhizatı / 19.06.2007 – TS EN 54-4/A1 / Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri – Bölüm 4: Güç
 besleme teçhizatı / 19.06.2007 – TS EN 54-4/A2 / Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri Bölüm 4: Güç besleme teçhizatı
 şartlar ve deney metotları / 05.04.2005

BELGE KAPSAMI
 SCOPE OF LICENCE

FS5200E model 220/230 V ac, 50 Hz, 24 Vdc Yangın söndürme kontrol paneli

J. S. Eratak
 03/2017
 GÜRSEL ERATAK
 ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ
 MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
 *Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
 *TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
 *TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
 e-posta : tseb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=zddjvwyj> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





FD3050 MANUAL CALL POINT

EN 54-11
EVPÜ
1293-CPD-0276



On Manual triggering action, the indoor FD3050 red LED and glass element are indication of alarm or for inspect evaluation. Certified on EN54-11 for MCP type A.

Optional with:

- ⌘ back box for surface mounting;
- ⌘ plastic element;
- ⌘ protective cover for double action on activation;
- ⌘ breakable cover seal.



FD3050Y MANUAL RELEASE CALL POINT

EN 54-11
EN 12094-3

A "MANUAL RELEASE" indoor call point with activation and end of line resistor making it compatible with the Na-De FS5200E Fire Extinguishing Control Panel.

When activating the FD3050Y call point, a manual triggering signal will be received in the FS5200E panel and the countdown release timer procedure will be started.



FD3050B EMERGENCY HOLD CALL POINT

EN 54-11
EN 12094-3

An "EMERGENCY STOP" indoor call point with activation and end of line resistor making it compatible with the Na-De FS5200E Fire Extinguishing Control Panel.

The countdown release timer will be restarted from the beginning by each release of the FD3050B emergency hold call point.



FD3050G EXTENSION RELEASE CALL POINT

EN 54-11
EN 12094-3

A "EXTENSION RELEASE" indoor call point with activation is independent from the Na-De FS5200E Fire Extinguishing Control Panel. When activating the FD3050G call point, an additional extension agent (carbon, dioxide, halon, argon etc.) will be released.



FD5302 MODE SELECTOR SWITCH

The "MODE SELECTOR" indoor switch with activation and end of line resistor making it compatible with the Na-De FS5200E Fire Extinguishing Control Panel. After activation of FD5302 the following options become available as follow:
automatic/manual Or manual only extinguishing mode;
disabled extinguishing mode;



شرکت مندی سباتام صنعت

WWW.SABATAM.COM

۲۲۸۵۵۸۱۸